

پیوست: ملاحظات پدافند غیرعامل در مکانیابی مرکز درمان ناباروری سطح ۳

عنوان اصلی	زیرشاخه‌ها	موضوع	رعایت شده		ملاحظات
			بلی	خیر	
ملاحظات پدافند غیرعامل در مکانیابی مرکز ناباروری سطح ۳	موقعیت قرارگیری در منطقه، همسایگی‌ها و همجواری‌ها	قرارگیری در محدوده طرح جامع شهر و انطباق کاربری با درمانی. در غیر اینصورت اخذ تعهد تغییر کاربری زمین از سوی مسئولین ذیصلاح مربوطه یا مجوز شهرداری			
		تایید امکان تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی نظیر خطوط آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و ... تا بر سایت از سوی مراجع ذیصلاحه مربوطه			
		عدم استقرار در نقاط شاخص مانند ارتفاعات، سواحل دریا و ... که از نظر نظامی هدف سهل الوصول باشد			
		عدم قرارگیری در خط الراس تپه، خط القعر دره و در مجاورت گسل			
		عدم قرارگیری در حریم رودخانه و یا در مسیر ریزش کوه و بهمن			
		عدم عبور خطوط انتقال انرژی نظیر دکل‌های فشار قوی برق، لوله‌های نفت، گاز و غیره و نیز عدم عبور کانال‌های آب و فاضلاب از درون و نیز رعایت حریم‌های اعلام شده از سوی مراجع ذی‌ربط			
		رعایت حریم منابع آب‌های سطحی و زیر زمینی بر اساس ضوابط وزارت نیرو			
		عدم وجود عوارض و موانع طبیعی نظیر مسیل، گسل، توپوگرافی شدید و ... در زمین			
		عدم مجاورت با کارگاه‌های صنعتی آلوده کننده محیط چنانچه زمین در مسیر باد غالب عبوری از منطقه آلوده قرار داشته باشد، حداقل ۴۰۰ متر و در غیر اینصورت حداقل ۲۰۰ متر فاصله رعایت گردد.			
		عدم مجاورت با پایانه‌های مسافربری و باربری (قطار، اتوبوس و کامیون) چنانچه زمین در مسیر باد غالب عبوری از پایانه قرار داشته باشد، حداقل ۴۰۰ متر و در غیر اینصورت حداقل ۲۰۰ متر فاصله رعایت گردد.			
		عدم مجاورت با پاسگاه‌های پلیس و نیروی انتظامی و یا رعایت حداقل ۱۰۰ متر فاصله			
		عدم مجاورت با ایستگاه‌ها، دکل‌های گیرنده و فرستنده امواج مخابراتی، رادیویی، تلویزیونی و ... و یا رعایت حداقل ۲۰۰ متر فاصله در صورتی که هدف نظامی نباشند.			

			عدم مجاورت با تصفیه خانه‌های فاضلاب یا دیوی زباله چنانچه زمین در مسیر باد غالب عبوری از این مراکز قرار داشته باشد، حداقل ۱۰۰۰ متر و در غیر اینصورت، حداقل ۵۰۰ متر فاصله رعایت گردد.		
			عدم مجاورت با جایگاه‌های ارائه سوخت (بنزین، گاز و...) و یا رعایت حداقل ۲۰۰ متر فاصله		
			عدم مجاورت با پالایشگاه‌ها و مخازن سوخت چنانچه زمین در مسیر باد غالب عبوری از این مراکز قرار داشته باشد، حداقل ۲۰۰۰ متر و در غیر اینصورت، حداقل ۱۰۰۰ متر		
			گذر دسترسی به ضلع اصلی زمین، حداقل ۱۰ متر و کوچه بن‌بست نباشد. (مرکز در خیابان اصلی باشد)	شبکه ارتباط و دسترسی	
			در صورت قرارگیری زمین در مجاورت جاده برون شهری یا بزرگراه درون شهری و یا شریان اصلی و تندرو، امکان ایجاد کنارگذر و دسترسی فرعی وجود داشته باشد		
			دور بودن از معابر پر ازدحام و پر ترافیک شهری		
			وجود فضای مناسب جهت پارک آمبولانس		
			حداقل زیربنا مورد نیاز ۱۲۵۰ متر مربع		مساحت